



Uppdragsgivare

Nr 09174706

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50
LESSEBO

Dricksvatten för enskild förbrukning

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Information om prov och provtagning

Ankomstdatum	2009-06-30
Rapportdatum	2009-07-01
Provtagare	Sölve Turne-s
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdag	2009-06-29
Provtagningsstidpunkt	0903
Provets märkning	8171-571

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet
SSI rapport 93-13	Radon	6.4	Bq/l

Bedömning/utlåtande:	Kemisk/t bedömning/utlåtande	Mikrobiologisk/t bedömning/utlåtande
	Tjänligt	Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --Radonhalten understiger gällande riktvärde. -Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2009-07-01

Lotta Erlandsson