

*Kund*

Europe Vattenrening AB
Box 58
360 50 LESSEBO
Sweden

*Avser***Dricksvatten för enskild förbrukning**

Tomtbenämning: Privat brunn
Provplats: Se provets märkning
Analysomfattning: Kemisk

Provinformation

Ankomstdatum	2010-08-24
Rapportdatum	2010-08-25
Provtagare	-
Ankomsttidpunkt	0830
Provtagningsdag	2010-08-23
Provtagningsstidpunkt	0725
Provets märkning	10038-585

Resultat

<i>Metod</i>	<i>Parameter</i>	<i>Resultat</i>	<i>Enhet</i>
SSI rapport 93-13	Radon	<2	Bq/l

Bedömning/utlåtande:

Bedömning/utlåtande kemi
Tjänligt

Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Ej bedömt

Kommentar

-Bedömning är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden. --För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se

Linköping, 2010-08-25

Lotta Erlandsson

Rapporten genererad från @MIS. Original rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos rapportmottagaren.